

АКТ (ОТЧЕТ)

о проведении противоаварийной тренировки в котельной МУП «ЖКХ Октябрьское» с.
Октябрьское, ул. Заводская, д.4/1

Дата проведения тренировки: «15» мая 2026 г.

Время проведения: с 09-00 до 13-00 часов

Место проведения: Котельная с. Октябрьское, ул. Заводская, 4/1

Основание для проведения тренировки: План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях, утвержденный директором МУП «ЖКХ Октябрьское» Климовым С.В. № бн от 20.08.2021г. (кем, дата и номер документа).

1. Цель тренировки:

Отработка первоочередных действий персонала при получении сигнала об аварийной ситуации на объекте и овладения навыками действия персонала вне стандартных ситуациях.;

Проверка готовности сил и средств для ликвидации последствий аварий;

Совершенствование навыков по обеспечению безопасности населения и сохранности имущества.

2. Условная вводная (сценарий тренировки)

Возникновении аварии на тепловых энергоустановках, прекращение подачи газа в котельную с. Октябрьское

3. Метод проведения: по схеме с условными действиями без привлечения аварийно-спасательных служб.

4. Ход тренировки

Время поступления условного сигнала об аварии: 09-00

Действие персонала:

- Оперативный персонал:

- регистрирует первичную информацию в журнале приёма передачи смен;
- оповещает по телефонной связи директора Климова С.В., ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Глазырина М.Л.,
- слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования – Поляков А.С, Баранов М.В., согласно инструкции:
- перекрывают подачу газа 1 шаровым затвором при входе газопровода.
- Останавливают работу котлов №1, №2, путём перекрытия запорной арматуры на котлах.
- Прибывший к месту аварии ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

-осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действие аварийных служб;

- сообщает директору о принятых мерах;

- после устранения аварии слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования сообщает ответственному за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и директору о готовности котельной к запуску.

- получив разрешение слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования заполняет оперативный журнал и запускает котельную.

5. Результаты тренировки

Отработаны действия персоналом котельной, авария устранена, теплоснабжение восстановлено.

6. Общая оценка

Тренировка проведена: успешно / с замечаниями / неудовлетворительно (нужное подчеркнуть).

7. Подписи лиц, проводивших тренировку:

Директор _____ /Климов С.В./

Заместитель директора _____ /Глазырин М.Л./

М.П. (при необходимости)

Протокол № 1

проведения противоаварийной тренировки в котельной МУП «ЖКХ Октябрьское» с. Октябрьское, ул. Заводская, д.4/1

Темы тренировки: **Прекращение подачи газа в котельную.**

Цель и причины:

1. отработка первоочередных действий персонала при получении сигнала об аварийной ситуации на объекте и овладения навыками действия персонала вне стандартных ситуациях.

2. Дата проведения: 15.05.2026г.,

2.1. Время 9 -00 часов, место: с. Октябрьское, ул. Заводская, д.4/1

3 Метод проведения; по схеме с условными действиями без привлечения аварийно-спасательных служб.

4. Руководитель тренировки: Климов С.В. - директор МУП «ЖКХ «Октябрьское».

Участники учебной тренировки: Глазырин М.Л., - заместитель директора, слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования – Поляков А.С, Баранов М.В.

5. Действия участников тренировки:

Оперативный персонал:

- регистрирует первичную информацию в журнале приёма передачи смен;
- оповещает по телефонной связи директора, ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, при необходимости другой персонал из числа ИТР,
- слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования – Поляков А.С, Баранов М.В., согласно инструкции:
- перекрывают подачу газа 1 шаровым затвором при входе газопровода.
- Останавливают работу котлов №1, №2, путём перекрытия запорной арматуры на котлах.
- Прибывший к месту аварии ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:
- осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координируют действие аварийных служб;
- сообщает директору о принятых мерах;

По итогам проведения противоаварийной тренировки установлено, что персонал котельной МУП «ЖКХ Октябрьское», готов к локализации и ликвидации последствий аварий.

Подписи лиц проводивших тренировку:

Директор

Заместитель директора



Климов С.В.

Глазырин М.Л.