

"Схема сетей теплоснабжения и ГВС Октябрьского СП" (составлено по данным МУП "ЖКХ Октябрьское")



Согласовано:
Глава Октябрьского СП
Султанова А.Т.
10.12.15



Утверждаю:
Директор МУП «ЖКХ Октябрьское»
Климов С.В.
10.12.15



Характеристика сетей ТС и ГВС

Условный диаметр труб, мм	Внутренний диаметр труб, мм	Протяженность тепловых сетей, м	Сети с. Октябрьское		Котельная	
			ТС, м (показанная, обратная)	ГВС, м (показанная, обратная)	ТС, м (в одноконтурном исполнении)	ГВС, м (в одноконтурном исполнении)
15	18	26,00	-	26,00	-	-
20	25	81,50	58,50	23,00	-	-
25	32	744,50	139,00	575,50	-	30,00
32	38	1208,30	114,00	1094,30	-	-
40	45	2282,00	1041,00	56,30	30,00	-
50	57	2282,00	544,00	1708,00	30,00	-
65	76	1061,00	831,00	230,00	-	-
65	76	1156,00	1018,50	137,50	-	-
80	89	1186,50	500,00	656,50	30,00	-
100	108	649,50	93,00	556,50	-	-
100	108	1041,00	511,00	500,00	-	30,00
125	133	1130,00	710,00	420,00	-	-
150	159	1252,50	645,00	575,50	-	30,00
250	273	30,00	-	-	30,00	-
Итого в одноконтурном исполнении		12976,10	6205,00	6561,10	120,00	90,00
Итого общая длина труб, м		25742,20	12410,00	13122,20	120,00	90,00

Условные обозначения

- Жилые дома
- Здания бюджетной сферы
- Прочие здания
- Объекты ЖКХ
- Сети теплоснабжения
- Сети горячего водоснабжения